

Bergamo, 5 marzo 2008.

Spett.le Gennaro Bellini, Sindaco di Foresto Sparso
e p.c. Anna Callagher e Difensore Civico Regionale

In allegato alla presente Le inviamo la relazione predisposta dall'arch. Vincenzo Ursino relativamente alla situazione rilevata nel plesso scolastico frequentato dal figlio della signora Anna Callagher, a seguito del sopralluogo effettuato insieme nel dicembre del 2007.

Dalle segnalazioni dell'arch. Vincenzo Ursino e per conoscenza diretta degli scriventi, si evince chiaramente che la scuola non è conforme alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative.

Di seguito, riassumiamo i problemi più rilevanti:

- la piattaforma elevatrice recentemente installata non è idonea a superare dislivelli verticali in un edificio pubblico;
- i percorsi di collegamento scuola - palestra non sono conformi per eccesso di pendenze e sconnesione della pavimentazione;
- all'ultimo piano dell'edificio non sono presenti servizi igienici accessibili e quelli presenti in altri piani non sono conformi alle norme per l'apertura delle porte;
- gli spazi di distribuzione e manovra antistanti lo sbarco della piattaforma elevatrice e l'altezza del parapetto lungo le scale sono insufficienti e in contrasto con quanto previsto dalle normative vigenti sia in materia di accessibilità che di sicurezza;
- un ingresso non è adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici, mentre nell'altro è assente un corrimano centrale.

Preso atto di quanto fin qui esposto, Le chiediamo:

- 1) quali provvedimenti intende adottare per risolvere i problemi sopra richiamati e in quali tempi saranno attuati i necessari interventi per garantire la piena accessibilità dell'istituto scolastico?
- 2) è stato predisposto e adottato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici di competenza comunale? (ex Legge n. 41/1986, art. 32, c. 21 - L.R. n. 6/1989, art. 8)
- 3) sono stati predisposti i conseguenti piani biennali di intervento con l'indicazione degli interventi prioritari? (ex L.R. n. 6/1989, art. 10)
- 4) il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche è stato integrato per quanto l'accessibilità degli spazi urbani? (ex Legge 104/1992, art. 24, c. 9)
- 5) a partire dal 1990 nel bilancio comunale è stata destinata una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per gli edifici e gli spazi di competenza comunale? (ex L.R. n. 6/1989, art. 15)
- 6) quali interventi previsti dai piani per l'eliminazione delle barriere sono stati finanziati con le somme destinate dal bilancio comunale?
- 7) l'edificio scolastico oggetto della rilevazione è stato inserito nel sopraddetto piano e quali interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono stati effettuati finora per adeguare questo edificio e i relativi spazi esterni?
- 8) quali fondi sono stati utilizzati per effettuare il recente intervento di collocazione della piattaforma elevatrice, tenendo conto che non possono essere utilizzati contributi pubblici per interventi in contrasto con le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche? (ex L. n. 41/1986, art. 32, c. 20 - L.R. n. 6/1989, art. 11 e 24 - L. 104/1992, art. 24, c. 5 e 7 - D.P.R. n. 503/1996, art. 1, c. 7).

In attesa di una Sua risposta relativamente a tutti i punti qui richiamati, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Rocco Artifoni e Giovanni Battista Flaccadori