



Seriate, 28 febbraio 2008.

Spett.le Comitato provinciale bergamasco per l'abolizione delle barriere architettoniche

Oggetto: Consulenza in materia di superamento delle barriere architettoniche: parere in merito alle opere di adeguamento dell'istituto scolastico di Foresto Sparso - BG

In seguito alla Vostra cortese richiesta di consulenza in materia di superamento barriere architettoniche, con i relativi incontri svoltosi presso l'**istituto scolastico** nel mese di dicembre 2007 e un mio ulteriore sopralluogo il 14 febbraio 2008 ho constatato che si tratta di un corpo di fabbrica composto da tre piani fuori terra e dai locali palestra separati dallo stesso ma raggiungibili tramite le parti comuni pedonali e carrabili.

L'istituto scolastico prefigura quindi un edificio plurifunzionale con percorsi comuni alle attività didattiche per diverse fasce di età degli alunni e alle attività ricreative sportive della palestra (vedi documentazione fotografica allegata).

La richiesta verte sulla verifica delle opere di adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e nello specifico nell'idoneità del luogo e del tipo di ascensore/piattaforma elevatrice scelta.

I principali dispositivi di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche nella edilizia pubblica sono la L. 13/89, il relativo decreto applicativo D.M. 236/89, la L.R. 6/89 e il D.P.R. 503/96 che comprendono disposizioni della normativa nazionale e regionale.

La Circolare del 20/06/1990 della Giunta Regionale della Lombardia esplicita che quando disposti legislativi e normativi nazionali trattano gli stessi argomenti della legge regionale, dando prescrizioni diverse da quest'ultima, si applicano di volta in volta i più restrittivi, cioè quelli che tutelano meglio l'interesse protetto (il superamento delle barriere architettoniche).

Premesso che:

- non sono a conoscenza dei progetti che hanno portato alla realizzazione del progetto di adeguamento e se tali opere sono da ritenersi concluse;
- non sono a conoscenza se esiste un piano di adeguamento dell'intera struttura scolastica come previsto dalla legge vigente;
- non ho potuto visionare un progetto o dichiarazioni di conformità sulle norme di sicurezza specifiche per gli edifici scolastici e in particolare dei piani di fuga in caso di incendio.

Evidenzio, con l'aiuto di schede esemplificative in allegato, alcune difformità relative a:

- percorsi esterni di collegamento scuola – palestra;
- scala principale esterna;
- accesso alla zona ascensore/piattaforma elevatrice;
- piano di distribuzione vano scale interno;
- dimensioni ascensore;
- porte per l'accesso ai servizi igienici.

Pertanto:

considerato quanto rilevato ed esposto, si ritiene che siano necessari ulteriori approfondimenti per un'analisi più dettagliata e per lo studio di fattibilità per eseguire interventi che possono essere di lieve entità (come la sistemazione delle porte dei servizi igienici) o sostanziali (come per l'ascensore che necessita di nuova progettazione).

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Architetto Vincenzo Ursino

HABILIS Società Cooperativa

sede legale: via Alberico da Rosciate 28, 24124 Bergamo - C.F. e P.IVA 03140850169

sede operativa: via Dante 54, 24068 Seriate – tel. e fax 035 30 31 82 - info@habilis.coop - www.habilis.coop